



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,
E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово
(место составления акта)

“ 08 ” июня 20 21 г.
(дата составления акта)
17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 200

По адресу/адресам: 650070, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 9, А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 200 от 23 апреля 2021 заместителя главного государственного
инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального
округа по пожарному надзору Останина А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ФЛАМИНГО" (ОГРН 1034205020761)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 12 ”	05	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 26 ”	05	20 21	г. с	09	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2
“ 01 ”	06	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 08 ”	06	20 21	г. с	16	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного
управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение направлено 26.04.2021 в 15 ч. 43 мин. на эл. адрес: flamingo42@mail.ru, ознакомлен директор ГАУ "КРЦ "Фламинго" Полковников Игорь Александрович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Соломникова Ксения Сергеевна, государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по АХЧ ГАУ "КРЦ "Фламинго" Адаменко Людмила Алексеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) _остатческих лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	директор ГАУ "КРЦ "Фламинго" Полковников Игорь Александрович
2	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	директор ГАУ "КРЦ "Фламинго" Полковников Игорь Александрович
3	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности с истекшим сроком службы в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника	директор ГАУ "КРЦ "Фламинго" Полковников Игорь Александрович

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) _остаческих лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
		пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».	
4	Имеющиеся пожарные извещатели и шлейфы автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии. При снятии в холле корпуса пожарного извещателя информация о неисправности системы АПС на приемно-контрольный прибор не передается. При проверке работоспособности в подсобных помещениях пищеблока, пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации сигнал на приемно-контрольный прибор не поступил.	п. 6.1.1, п. 6.1.3 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования», п. 13.15.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», ч. 5, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	директор ГАУ "КРЦ "Фламинго" Полковников Игорь Александрович
5	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА. Фактически составляет 40 дБА прибором Testo 816 (свидетельство о поверке № 55590-2020 до 09.08.2021).	ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	директор ГАУ "КРЦ "Фламинго" Полковников Игорь Александрович
6	В помещении гаража имеющиеся пожарные извещатели и шлейфы автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии. Согласно представленному акту работоспособности требуется замена кабелей.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	
7	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	директор ГАУ "КРЦ "Фламинго" Полковников Игорь Александрович

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
	взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны.		

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 200/1/156 от 08.06.2021г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности; проверочный лист, применяемый в ходе плановой проверки, проводимой в отношении здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 от 08.06.2021.



Подписи лиц, проводивших проверку:

К.С. Соломникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 8 ” 06 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)