



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А, тел/факс (8-384-2) 52-87-90,

E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 200/1/156

ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

"КЕМЕРОВСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ФЛАМИНГО"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 200 от 23 апреля 2021 заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Государственного автономного учреждения "кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "аламинго" (ОГРН 1034205020761) (сокращенное название – ГАУ "КРЦ "Фламинго") государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Соломниковой Ксенией Сергеевной по адресу: 650070, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 9, А.

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора по АХЧ ГАУ "КРЦ "Фламинго" Адаменко Людмила Алексеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения (требования пожарной безопасности)	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	01.06.2022	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
3.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности с истекшим сроком службы в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».	01.06.2022	
4.	Имеющиеся пожарные извещатели и шлейфы автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии. При снятии в холле корпуса пожарного извещателя информация о неисправности системы АПС на приемно-контрольный прибор не передается. При проверке работоспособности в подсобных помещениях пищеблока, пожарных извещателей автоматической пожарной сигнализации сигнал на приемно-контрольный прибор не поступил.	п. 6.1.1, п. 6.1.3 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования», п. 13.15.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», ч. 5, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
5.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА. Фактически составляет 40 дБА прибором Testo 816 (свидетельство о поверке № 55590-2020 до 09.08.2021).	ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.06.2022	
6.	В помещении гаража имеющиеся пожарные извещатели и шлейфы автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии. Согласно представленному акту работоспособности требуется замена	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	

	кабелей.			
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и
Березовского городских округов,
Кемеровского муниципального округа
по пожарному надзору
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



К.С. Соломникова

«06» июня 2021

С ☒ предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

« 8 » 06 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: —

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)

